

講堂西側 スロープ



施設概要

輪道材料	タイル張り（磁器質）	
スロープ勾配	1 / 9.7	
スロープ水平距離（踊り場含む）	12.5m	
幅員	3m	
踊り場	直路部	—
	コーナー部	—
手摺の有無	無	

備考：傾斜路の直線距離が長い（基準：6m以下、現状12.5m）
勾配がきついため介助者が必要